



Aquatec VFL s.r.o.
Továrenská 4054/49
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovakia
10

EN 12566-3: 2005 + A2: 2013

Piccoli impianti di trattamento acque reflue domestiche
per il trattamento dei reflui domestici fino a 12 AE

- Tipo: **AT8**
- Materiale: polipropilene

Efficienza di trattamento:

Percentuali di abbattimento (come da carico
organico giornaliero di test 0,3241 kg BOD₅/d)

BOD₅ : 97,2 %
COD: 88,1 %
TSS: 94,0 %
NH₄-N: 96,7 %
N: 61,7 %
P: 47,4 %

Capacità di trattamento (designazione nominale):

- Carico organico nominale giornaliero (BOD₅) 0,48 kg/d
- Carico idraulico nominale giornaliero (Q_N) 1,20 m³/d

Tenuta stagna (test di tenuta stagna):

Passato

Resistenza strutturale (test di profondità): Riempimento 0,0 m

Wet installazione: altezza max. dell'acqua: per quanto riguarda la documentazione tecnica

Durabilità:

Passato

Reazione al fuoco:

E

Rilascio di sostanze pericolose:

NPD