



ZI Bommelscheuer
L-4902 BASCHARAGE
Grand Duché de Luxembourg 15

10

EN 12566-3

Stations d'épuration des eaux usées domestiques
prêtes à l'emploi et/ou assemblées sur site

- Code de référence du produit : **BIOROCK D5**

- Matériau : Polyéthylène

Efficacité du traitement :

DCO : 96.3%

Rendement (sur des charges organiques
journalières utilisées durant l'essai)

DBO₅ : 98.7%

MES : 99.3%

Pour des charges organiques journalières utilisées durant l'essai de 0.27 kgj

Capacité du traitement (désignation nominale) :

- Charge organique journalière nominale (DBO₅) : 0.30 Kg / j

- Débit hydraulique journalier nominal (Q_N) : 0.75 m³ / j

Étanchéité : (essai à l'eau)

Conforme

Résistance à l'écrasement : (essai dit « pit test »)

Conforme

Durabilité :

Conforme