2. Dati preliminari. Caratteristiche delle acque di rifiuto

Tab. 2.1 - Apporti idraulici e apporti organici unitari a seconda della natura della Comunità		
Natura della comunità Scarichi domestici (per abitante) (senza contributi industriali)	Apporto idraulico unitario (1/ unità x a)	porto organicounitario (gBOD,/unitàxd)
Abitazioni di lusso	300-400	75-90
Quartieri ad alto livello.	250-350	75-90
Quartieri a livello medio	200-300	55-75
Quartieri popolari, Comunità rurali	150-250	30-60
Villette estive	150-200	55-70
Centri turistici marini e montani (per ospiti stabili)	150-200	60-70
(per turisti giornalieri)	15-40	7,5-25
Scuole (per alunno + personale insegnante e di servizio)		
Scuole elementari	35-45	11-18
Scuole medie	35-65	15-20
Per docce per ogni tipo di scuola	+201	+5
Per cucine per ogni tipo di scuola	+201	+10 g
Collegi-Convitti Istituzioni varie a carattere continuativo (per ospite + personale insegnante e di servizio)	180-380	55-75
Uffici (per impiegato)	50-75	15-25
Fabbriche (per impiegato ed operaio e per turno, con esclusione degli scarichi industriali)	50-130	20-35
Per docce	+201	+5 g
Per cucine	+201	+9 g
Ospedali (per letto)	350-1.100	100-160
Hotels, Motels, Pensioni (per ospite + personale di servizio, esclusi Ristorante e Bars)	150-400	55-75
Ospizi; Case di riposo (per letto)	200-350	60-90
Campeggi e Villaggi turistici (per ospite)	100-200	40-70
Ristoranti (per impiegato)	35-60	20-25
(per posto servito)	10-12	10-15
Utili77ando trituratori, i carichi di BOD indicali devono essere raddoppiati (par. 4.2)		
Caffè, Bars (per impiegato)	50-60	20-25
(per cliente)	8	5
Cinema e Teatri (per posto)	15-20	8-10
Piscine (per nuotatore)	20-40	10-15

Aeroporti (per impiegato)	50-60	22-25
(per passeggero)	15-20	8
Cantieri operai (per operaio)	200	55-70
Sale da ballo (per cliente)	7	15
Grandi magazzini; Shopping centers	3-101/m2	1-2 g/m2
Stazioni di servizio (per veicolo servito)	45	35
Stazioni di ristoro autostradali (per posto seduto per ora)	15	150-250
Lavanderie (per macchina)	L000-3.000	300